



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167010, г. Сыктывкар, ул. Советская, дом 9, тел.: 8(8212) 24-51-00,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,

факс 8(8212) 24-43-25; E-mail: gu@emercom.parma.ru

электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Усть-Куломского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48 Усть-Куломского района

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

тел.: 8(82137)9-47-77, тел/факс 8(82137) 9-48-76; E-mail: gpn7ofps@mail.ru

номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 152 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора Усть-Куломского района по пожарному надзору № 152 от «30» апреля 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 19 мая 2014 года по 26 мая 2014 года,

проведена плановая, выездная проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности Усть-Куломского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Коми майором внутренней службы Копыловым Андреем Васильевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

на объектах муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 44 (дом детского творчества)

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» Тюрниной Оксаной Андреевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На втором этаже помещения (№3 и №21 по БТИ) муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» (в с. Усть-Кулом, ул. Советская д. 44) не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложению N 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, приложение №1, п. 478.	20 мая 2015 г.	
2.	На втором этаже в помещениях (№3 и №21 по БТИ) муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» (в с. Усть-Кулом, ул. Советская д. 44) линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4, статья 4, статья 6; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1.	20 мая 2015 г.	
3.	На объекте муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» (в с. Усть-Кулом, ул. Советская д.44) руководитель (директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества») не прошел обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима,	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3; Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности в организации» (утверждены приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.) п. 31, п. 32.	20 мая 2015 г.	

	а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.			
4.	На объекте муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» (в с. Усть-Кулом, ул. Советская д. 44) работник организаций, ответственный за пожарную безопасность (заместитель директора по УВР) не прошел обучение пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре (срок обучения истёк в ноябре 2013 года).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3; Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности в организации» (утверждены приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.) п. 31, п. 32.	20 мая 2015 г.	
5.	На первом этаже помещения хореографического класса (№6 по БТИ) муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» (в с. Усть-Кулом, ул. Советская д. 44) не обеспечено огнетушителями по нормам согласно приложению N 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, приложение №1, п. 478.	20 мая 2015 г.	
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений второго этажа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Усть-Куломский районный Дом детского творчества» (в с. Усть-Кулом, ул. Советская д. 44) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35.	20 мая 2015 г.	